



รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา

โครงการ : เดอะ ยูนิคอร์น

ถึง : บริษัท จาร์ดิน เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ : NCR.1606.211103..JEC.SAI.1(FP-003)

เรียน : คุณ สุทัต สาธิตสิน

จาก : คุณ สาย ภูหลง

งาน : ระบบดับเพลิง

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา : (ตามเอกสารแนบเป็นแบบ / ภาพถ่าย (หน้า 1-2))

ผู้รับจ้าง บริษัท จาร์ดิน เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งและเดินท่อนงานระบบดับเพลิงชั้น 5 GL.22-25 จากการตรวจสอบพบว่าตัวสามทางที่ใช้แยกกับท่อที่นำมาเชื่อมต่อกันขนาดเป็นจำนวน 2 จุด จึงให้ทาง บริษัท จาร์ดิน เอ็นจิเนียริง จำกัด ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และส่งตรวจเช็คอีกครั้ง

กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ : 10/11/64

ออกโดย :

นายสมพงษ์ สุขธีรารักษ์

(สาย ภูหลง)

: บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด

วันที่ : 3 / 11 / 21

ถึง : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด

สาเหตุที่ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา :

ทาง JEC ดำเนินการติดตั้ง แก๊สรั่วไหล
โดย เชื่อม ท่อ แก๊ส จาก ท่อ กว้าง ขนาด

รายละเอียดวิธีการแก้ไข / การดำเนินการ :

แก้ไข โดย ตร. คัดและ เชื่อม ใหม่ ให้รอบ
ต่อ ได้ แก๊ส ขนาด กว้าง
(แก้ไขแล้วเสร็จ 10/11/64)

ดำเนินการแก้ไขโดย :

(สมพงษ์ สุขธีรารักษ์)

: บริษัท จาร์ดิน เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ : 11 / 11 / 64

ถึง : บริษัท จาร์ดิน เอ็นจิเนียริง จำกัด

การติดตาม / การแก้ไข :

☒ ยอมรับวิธีการ และการดำเนินการแก้ไข

☐ ไม่ยอมรับวิธีการ และการดำเนินการแก้ไขเนื่องจาก : (จะดำเนินการออกเอกสารรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญาอีกครั้ง)

ผู้ตรวจสอบโดย :

(สมพงษ์ สุขธีรารักษ์)

: บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด

วันที่ : 17 / 11 / 21

วันที่ : 17 / 11 / 21

สำเนา : ☒

(เจ้าของโครงการ)

☐

(ผู้ออกแบบ)

☐

เวียนภายใน

การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา

FM-MR-13, 16/11/20



Project Alliance Co., Ltd.

128/68, Unit 6 O, Floor 6, Payatai Plaza, Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400

Tel: 02-612-9551, Fax: 02-612-9550 general email: info@projectalliance.co.th www.projectalliance.co.th



รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา

เอกสารแนบ / ภาพถ่าย

โครงการ : เดอะ ยูนิคอรัน

หน้า 2

ถึง : บริษัท จาร์คิน เอ็นจิเนียริง จำกัด

เลขที่ : NCR.1606.214103.JEC.SAI.1(FP-003)

เรียน : คุณ สุทัต สาริตสิน

จาก : คุณ สาย ภูหลง

งาน : ระบบดับเพลิง

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564



การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา

FM-MR-13, 16/11/20



Project Alliance Co., Ltd.

128/68, Unit 6 O, Floor 6, Payatai Plaza, Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400

Tel: 02-612-9551, Fax: 02-612-9550 general email: info@projectalliance.co.th www.projectalliance.co.th

Project :

THE UNICORN

5th FLOOR

Photo



Description: แก้ไขโดยการตัดแก้ไข Fittings ท่อ และ เชื่อมใหม่ให้รอยต่อได้กับขนาดท่อ