



In

Project Alliance Co., Ltd.

Received By อาวิญา

Date 14/12/64

Time 15:37 น.

รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา

โครงการ : ตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน ขอยพหลโยธิน 11

ถึง : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ : NCR.2113.211130.BKD.NPU.1(EH&S-002)

เรียน : คุณวินเอก เสน่หา

จาก : รัชวัฏ ปุณณาวัดน์

งาน : ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา : (ตามเอกสารแนบเป็นแบบ / ภาพถ่าย (หน้า.....1...../.....2.....)

เรื่อง ไม่มีถังดับเพลิง วางตามชั้นพื้นที่ทำงาน ชั้น 1,2,3,4

เนื่องจากทาง PAC ตรวจสอบหน้างาน Safety ของ BKD ยังไม่จัดเตรียมวางถังดับเพลิงตามแปลน และ ชั้น 1,2,3,4 ของพื้นที่ทำงาน ดังนั้น PAC จึงขอแจ้งให้ทาง BKD เร่งจัดวางถังดับเพลิงตามชั้นโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในโครงการได้

กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ : ...3...../...12...../...64.....

ออกโดย :

(คุณรัชวัฏ ปุณณาวัดน์)

นายพิทักษ์ พานแก้ว
: บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด

วันที่ : ...30...../...11...../...64.....

ถึง : บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด

สาเหตุที่ไม่สอดคล้อง/ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา :

ถังดับเพลิงไม่ครบตามจุดใน ถังดวมปลอดภัย

รายละเอียดวิธีการแก้ไข / การดำเนินการ :

ได้นำถังดับเพลิงไป ประดับตามจุด ตามแปลน เรียบร้อยแล้ว (ตามรูปถ่ายที่แนบไปด้วย).

ดำเนินการแก้ไขโดย :

(คุณวินเอก เสน่หา)

: บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ : 11 / 12 / 64

ถึง : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

การติดตาม / การแก้ไข :

☒ ขอมรับวิธีการ และการดำเนินการแก้ไข☐ ไม่ขอมรับวิธีการ และการดำเนินการแก้ไขเนื่องจาก : (จะดำเนินการออกเอกสารรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญาอีกครั้ง)

ผู้ตรวจสอบโดย :

(คุณพิทักษ์ พานแก้ว)

: บริษัท โปรเจ็ค แอลไลแอนซ์ จำกัด

วันที่ : 13 / 12 / 64

สำเนา : ☒ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด☐ (ผู้ออกแบบ)☒ เขียนภายใน

การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา

FM-MR-13, 16/11/20



Project Alliance Co., Ltd.

128/68, Unit 6 O, Floor 6, Payatai Plaza, Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400

Tel: 02-612-9551, Fax: 02-612-9550 general email: info@projectalliance.co.th www.projectalliance.co.th



รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/สัญญา

เอกสารแนบ / ภาพถ่าย

โครงการ : ตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11

หน้า ...2...../...2.....

ถึง : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)


เลขที่ :NCR.2113.211130.BKD.NPU.1(EH&S-002)

เรียน : คุณวินเอก เสน่หา

จาก : ณัฏฐ์ ปุณณาวัดน์

งาน : ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564



การอนุมัติไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญา

FM-MR-13, 16/11/20




Project Alliance Co., Ltd.

128/68, Unit 6 O, Floor 6, Payatai Plaza, Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400

Tel: 02-612-9551, Fax: 02-612-9550 general email: info@projectalliance.co.th www.projectalliance.co.th

ရက်စွဲ ၁၀/၁၀/၂၀၂၁



จุดบอดด้วยเพลิง 2.



จุดตรวจด้วยกล้องวงจรปิด 3



จุดทางหนีตัวเมื่อ 4.

