



เอกสารขอคำอธิบายเพิ่มเติม

โครงการ : ชัมมิต ทาวเวอร์

ถึง : บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จำกัด	เลขที่ : RFC.2104.240404.PIA.PU.1 (002)
เรียน : คุณเกษมสิริ พูนสกุลทิพย์	วันที่ : 4 เมษายน 2567
คุณวรพจ รุจิภัทรมงคล	จำนวนแผ่น (รวมแผ่นนี้) : 4 แผ่น

เรื่อง : Floor Drain ห้องน้ำ ส่วนของโรงแรม

ที่	คำถาม	คำตอบ
1.	เนื่องจาก Floor Drain รุ่น MDM 10026 เป็นรุ่นที่เหมาะสมสำหรับวางก่อนเทคอนกรีต โครงสร้าง ด้วยมีฐานใหญ่ซึ่งควรต้องทำการฝังไว้ก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอแนะนำเป็นรุ่น EM 3226+ MD50/I ใช้กับท่อ PVC ขนาด 2-4 นิ้ว เป็นแบบสวมจะทำให้ไม่ติดขัดกับหน้างาน และรูปแบบที่มีหน้าตาเหมือนกับรุ่น MDM 10026 รายละเอียดดังแนบ ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อพิจารณายืนยันสำหรับใช้ประกอบการทำงานต่อไป	สามารถใช้รุ่นที่นำเสนอได้โดยขอให้ทดลองทำตัวอย่างก่อนการดำเนินการจริงทั้งหมด
โปรดตอบกลับและส่งกลับภายในวันที่: 11 เมษายน 2567		
ลงชื่อ  (คุณภาคิน อุดมทองดีสกุล) บริษัท โปรเจ็ค แอลโลเอชั่น จำกัด วันที่ 04/04/2567	ลงชื่อ R. Vorapoj. (แทน) (คุณเกษมสิริ พูนสกุลทิพย์) บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จำกัด วันที่ 11/04/2024	

- ☒ เอกสารตั้งงาน เลขที่: RF.2104.240423-BTL.PU.1 (ARC-109)
- ☐ รายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เลขที่: _____
- ☐ อื่นๆ (ระบุ): _____

หมายเหตุ : ขอให้ดำเนินการทบทวนข้อแนะนำนี้ก่อนแล้ว


ภาคิน อุดมทองดีสกุล
19 เม.ย. 2567

ลงชื่อ


(คุณชัชวาล พรหมรัตน์กุล)
วันที่ 19/04/67

สำเนา : เจ้าของโครงการ

FM-OP-05 (Thai), 30/09/20



Project Alliance Co., Ltd.

128/68, Unit 6 O, Floor 6, Payatai Plaza, Phaya Thai Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400
Tel: 02-612-9551, Fax: 02-612-9550 general email: info@projectalliance.co.th www.projectalliance.co.th

Description

Description : FLOOR DRAIN

Model / No. : MDM10026 X

Finish : AS SAMPLE

Size : AS PER DRAWING

Color : AS SAMPLE

Remark : TILE TOP (REFER TO CT-01)

Manufacturers / Suppliers

Manufacturer : MODERN DRAIN

Supplier : Modern Avenue (Thailand) Co., Ltd.


Phone : (662) 130-4151-3

: (662) 130-4155

Contact : คุณเนนทิ

Email :

Website :



CT-01 : CERAMIC TILE

EM 3226 + MD50/1 (สำหรับพื้นหินธรรมชาติ)

รายละเอียด

- ใช้สำหรับพื้นหินธรรมชาติ (ความหนา วัสดุ < 2.2 cm)
- Tray / Frame สแตนเลสเกรด 304
- Body พลาสติก ABS (Acrylonitrile - Butadiene - Styrene)
- ใช้สำหรับงาน Renovate หรือ งานที่มี พื้นเดิมทำ PVC ไว้แล้ว
- ใช้กับท่อ PVC ขนาด 2 - 4 นิ้ว


คุณสมบัติ

- ตัวกรองเปลี่ยน
- อัตราการไหล ≈ 30 L/Min
- ดัดกลับ กันแมลง (ระบบ Water Seal)

หมายเหตุ

- ดัดกลับ กันแมลง มี 2 วัสดุ MD50/1 (STAINLESS) และ A-MD50 (ABS)

ขั้นตอนการติดตั้ง



Areeya

From: Areeya <areeya@projectalliance.co.th>
Sent: Monday, April 22, 2024 2:41 PM
To: 'secretary@summit.co.th'; 'pm1.sc@summit.co.th'; 'ณัฐมา ธรรมลากเจริญ'; 'c.hassachoo@bouygues-construction.com'; 'M.Uswachoke@bythai.bouygues-construction.com'; 'CHATUPHOL, Chaimongkhon (BYTHAI)'
Cc: 'noppadol@projectalliance.co.th'; 'nuttapol@projectalliance.co.th'; 'paiboon@projectalliance.co.th'; 'chatchawan@projectalliance.co.th'; 'thongchai.t@projectalliance.co.th'; 'supawat@projectalliance.co.th'; 'dusit@projectalliance.co.th'; 'montri@projectalliance.co.th'; 'pornchai@projectalliance.co.th'; 'somphit@projectalliance.co.th'; 'atiwat@projectalliance.co.th'; 'thitinan@projectalliance.co.th'; 'somchai@projectalliance.co.th'; 'jirut@projectalliance.co.th'; 'phakin@projectalliance.co.th'; 'anek@projectalliance.co.th'; 'nanhawut@projectalliance.co.th'; 'nutchawat@projectalliance.co.th'; 'panopporn@projectalliance.co.th'; 'Pakasit VierrA'; 'pochnee@projectalliance.co.th'; 'arithat@projectalliance.co.th'; 'rawee@projectalliance.co.th'; 'wilasinee@projectalliance.co.th'; 'pawinrat@projectalliance.co.th'; 'thitaree@projectalliance.co.th'; 'pannapa@projectalliance.co.th'; 'tongkamon@projectalliance.co.th'; 'ac.rl.sag@summit.co.th'; 'niwat@piainterior.com'; 'vorapoj@piainterior.com'; 'semsiri@piainterior.com'; 'nutthanant@piainterior.com'; 'Poonnap@piainterior.com'
Subject: Summit: All: ขอนำส่งเอกสารขอคำอธิบ (RFC/PIA-002) เพื่อเป็นข้อมูล
Attachments: RFC.2104.240404.PIA.PU.1 (002).pdf

เรียนทุกท่าน

PAC ขอนำส่งเอกสารขอคำอธิบ (RFC) เพื่อรับเป็นและเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อ ดังนี้

- งานสถาปัตยกรรม (ARC) : รายละเอียด ตามแนบ

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	รายการ
1	RFC.2104.240404.PIA.PU.1 (002)	"Floor Drain ห้องน้ำ ส่วนของโรงแรม เนื่องจาก Floor Drain รุ่น MDM 10026 เป็นรุ่นที่เหมาะสมสำหรับ วางก่อนเทคอนกรีตโครงสร้าง ด้วยมีฐานใหญ่ซึ่งจะต้องทำการ ฝังไว้ก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงขอเสนอเป็นรุ่น EM 3226+ MD50/1 ใช้กับท่อ PVC ขนาด 2-4 นิ้ว เป็นแบบสวมจะทำให้ไม่ ติดขัดกับหน้างาน และรูปแบบที่มีหน้าตาเหมือนกับรุ่น MDM 10026 รายละเอียดดังแนบ ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อพิจารณายืนยันสำหรับใช้ประกอบการ ทำงานต่อไป"

Best Regards,
Areeya Areepong

อารีญา อารีพงษ์

Secretary



Your Reliable Alliance for Projects

Tel (66 or 0) 26129551 **Fax** (66 or 0) 26129550, **Mobile** (66 or 0) 971986517

ตัวอย่าง